



Solicita esclarecimentos - PREGÃO Nº 90002/2025

De: licitacao1@xtradeeletronicos.com.br

Para: ["dcl dpe" <dcl.dpe@rr.def.br>](mailto:dcl.dpe@rr.def.br)

Prezado Pregoeiro, boa tarde

Sirvo-me do presente para solicitar esclarecimentos em relação ao Pregão nº 90002/2025 nos seguintes pontos:

- Item 18 e Item 19 – Nobreak Tipo I – No descritivo do Termo de Referência do nobreak 1200 VA não consta a quantidade de bateria. É de praxe no mercado recomendar duas baterias , quando se tratar de um nobreak acima de 1000 VA para um ganho de autonomia. Portanto, questiona-se qual a quantidade de baterias solicitadas para os produtos relacionados nos itens 18 e 19?
- Item 20 e item 21 – Nobreak Tipo II – No descrito do Estudo Técnico Preliminar indica que os produtos oriundos do presente pregão são para consumo dos equipamentos de informática do órgão. Consta do Termo de Referência para o nobreak 3000 VA, forma de onda: Senoidal. Considerando que os nobreaks serão utilizados em equipamentos de informática questiona se serão aceitos nobreaks com forma de onda senoidal pura em rede e semi-senoidal no inversor?

Atenciosamente,



Guilherme Mendes

Licitação



licitacao1@xtradeeletronicos.com.br

0800 400 3737 - 35 99104 9739

Conheça também nossos produtos:

<https://www.xtradeeletronicos.com.br>





DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA
“Amazônia: Patrimônio dos brasileiros”
DIVISÃO DE MODERNIZAÇÃO E GOVERNANÇA DE TI

Documento Esclarecimento XTRADE ELETRÔNICOS/2025/DMGT/DTIC/DG/DPG

Resposta a Solicitação de Esclarecimento da empresa XTRADE ELETRÔNICOS
sobre o Edital PE SRP 90002/2025 (0669963)

Em atenção ao pedido de esclarecimento da empresa XTRADE ELETRÔNICOS formulado via e-mail dia 20/03/2025:

"Item 18 e Item 19 – Nobreak Tipo I – No descriptivo do Termo de Referência do nobreak 1200 VA não consta a quantidade de bateria. É de praxe no mercado recomendar duas baterias , quando se tratar de um nobreak acima de 1000 VA para um ganho de autonomia. Portanto, questiona-se qual a quantidade de baterias solicitadas para os produtos relacionados nos itens 18 e 19?"

RESPOSTA: Não foi especificada a quantidade de baterias neste item, pois o critério de aquisição é por menor preço, não por maior autonomia. Caso o licitante ofereça um Nobreak com duas baterias, será aceito da mesma forma que com uma bateria.

"Item 20 e item 21 – Nobreak Tipo II – No desrito do Estudo Técnico Preliminar indica que os produtos oriundos do presente pregão são para consumo dos equipamentos de informática do órgão. Consta do Termo de Referência para o nobreak 3000 VA, forma de onda: Senoidal. Considerando que os nobreaks serão utilizados em equipamentos de informática questiona se serão aceitos nobreaks com forma de onda senoidal pura em rede e semi-senoidal no inversor?"

RESPOSTA: Serão aceitos nobreaks com onda senoidal pura apenas, conforme consta no Edital PE SRP 90002/2025. Serão utilizados em computadores servidores de rede, equipamentos de TI das comarcas do Interior do Estado, onde a energia elétrica tem muita oscilação.

Atenciosamente,

Em 20 de março de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **NATÉRCIO LEITE DUTRA, Chefe da Divisão de Modernização e Governança de TI**, em 25/03/2025, às 08:51, conforme horário oficial de Boa Vista/RR, com fundamento no art. 6º, § 1º do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#), e Portarias DPG nº [877, de 1º de setembro de 2017](#) e nº [1251, de 15 de dezembro de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **ROGÉRIO LIMA ALBUQUERQUE, Chefe da Seção de Governança de TI**, em 25/03/2025, às 08:52, conforme horário oficial de Boa Vista/RR, com fundamento no art. 6º, § 1º do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#), e Portarias DPG nº [877, de 1º de setembro de 2017](#) e nº [1251, de 15 de dezembro de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://sei.rr.def.br/autenticidade>, informando o código verificador **0671149** e o código CRC **14D88CFE**.

E-mail Contatos

Re: PE Nº 90002

Nova mensagem

Responder

Responder a todos

Encaminhar

Arquivar

Apagar

Spam

Ações

Leia mais

Visualizar

Pastas de e-mail

Entrada

Enviadas

Rascunhos (24)

Spam

Lixeira

Buscas

Marcadores

Zimlet

Classif

3

0

8

ir

ir

ir

ir

ir

ir

v

v

v

Solicita esclarecimentos - PREGÃO Nº 90002/2025

De: "Diretoria de Contratos e Licitações" <dcl.dpe@rr.def.br>



Para: "licitacao1" <licitacao1@xtradeeletronicos.com.br>

RESPOSTA EMPRES...DE ELETRÔNICOS.pdf (123,8 KB) [Fazer download](#) | [Remover](#)

Bom tarde, representante da empresa XTRADE ELETRÔNICOS, a respeito dos questionamentos levantados, encaminho resposta completa do setor demandante.

Favor acusar recebimento.

CPL-DPE/RR



Diretoria de Contratos e Licitações

De: licitacao1@xtradeeletronicos.com.br Para: "dcl dpe" <dcl.dpe@rr.def.br> Enviadas: Quinta-feira, 20 de março de 2025 11:19:06 Assunto: Soluta ...



licitacao1

Prezado Pregoeiro, boa tarde Sirvo-me do presente para solicitar esclarecimentos em relação ao Pregão nº 90002/2025 nos seguintes pontos: * Item 18 e ...